

Commune : TREVES
 Site : LA PENSIERE DE TREVES

Classement issu de la période 2013 à 2016 : **Qualité Excellente**



Contrôle sanitaire réalisé le 14 juin 2017 à 10h15

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	26,0	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	16,8	Fréquentation :	Nulle

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	61
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	61

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1800	Supérieur à 1800
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 660	Supérieur à 660

